







□ユニット臭気別脱臭性能




{測定条件}

試験体
空間容積
温度
風量

光触媒脱臭ユニット MKU80
11.3m³
25℃
17m³/min(面風速1.0m/ε)

* 当社調べによる

アセトアルデヒドの繰り返し



{測定条件} 試験体 光触媒脱臭ユニットMKU80
 空間容積 11.3m³
 温度 25℃
 風量 17m³/min(面風速1.0m/s)
 {試験方法} 1時間毎にアセトアルデヒドガスを10ppmになるように注入する

* 当社調べによる